



Digitálisan aláírta:  
Pozsonyi Attila László  
Dátum: 2023.06.26. 15:05:23

## HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-IKV/00977/2023  
Ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna  
Telefon: 52/511-000

Tárgy: Értesítés előzetes konzultációról

### K Ö Z L E M É N Y

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5/A. § (5) bekezdése alapján értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) a Józsa-Debrecen Dél 400 kV-os távvezeték létesítése érdekében 2023. június 19-én benyújtott kérelmében előzetes konzultációt kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságon.

A konzultációs kérelem tárgya, rövid ismertetése:

Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezethasználó a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről az engedélykérelmi dokumentáció összeállítását segítő írásos véleményt kapjon, továbbá a nyilvánosság a tervezett tevékenységgel kapcsolatos észrevételeit kifejtse.

A tervezett beruházás célja a Debrecen Józsa 400/132 kV alállomás és a Debrecen Dél 400/132 kV alállomás távvezeteki kapcsolatának megteremtése.

Az összeköttetés létesítésére vonatkozóan a tervezők 4 db nyomvonaltervezetet dolgoztak ki.

Az új távvezeték szakasz bemutatása, volumene

- Névleges feszültség: 400 kV
- Áramnem: háromfázisú, váltakozó
- Frekvencia: 50 Hz
- Áramvezető: 500/65 ACSR acél- alumínium sodrony
- Oszloptípusok: KATICA I. és KATICA II. oszlopcsaládok 400 kV-os távvezetésekre, kétköteges 500/65 ACSR sodrony felszerelésére fejlesztett típusok
- Alapozás: Monolit vasbeton súly- vagy lemezalapok
- Nyomvonalhossz:
  - 'A' változat: 29,2 km
  - 'B' változat: 26,5 km
  - 'C' változat: 27,5 km
  - 'D' változat: 28,2 km

A közvetlen hatásterület vélelmezett legnagyobb határa a nyomvonal mentén 309 m, mely zajvédelmi hatásterület, érintett település: Debrecen, Hajdúböszörmény és Ebes. A tevékenységnek nincs országhatáron áterjedő környezeti hatása.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy .....**E B E S I**.....

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Integrált Környezetvédelmi Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: [kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu)  
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

Polgármesteri Hivatalában (SZECHENYI TER 1. MŰSZAKI IRODA sz ..... em ... ajtó) ügyfélfogadási időben a kérelemhez mellékelt előzetes konzultációs dokumentációt megtekinthetik.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya ügyfélfogadási időben a konzultációs kérelembe, a szóbeli konzultációról készült összefoglalóba, valamint a közigazgatási szervek észrevételeibe a betekintést – a rendelkezésre állásukat, illetve a szóbeli konzultációt követő nyolc napon belül – lehetővé teszi hivatalában (4024 Debrecen, Piac utca 42-48., I. emelet 120. szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna, tel.: 52-511-000).

A környezetvédelmi hatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Debrecen, időbélyegző szerint

Pozsonyi Attila László  
osztályvezető

A kifüggesztés napja: EBES ..... 20<sup>23</sup> év <sup>06</sup> hó <sup>29</sup> nap



*Dapkahe' at. C*  
jegyző

A levétel napja: ..... 20..... év ..... hó ..... nap

.....  
jegyző